

Certificat

Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux Chauffage

Geberit MeplaTherm

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 08 - Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **GEBERIT SARL**
ZA du Bois Gasseau - CS 40252 - SAMOREAU - FR - 77215 AVON CEDEX
Usine **DE - 59755 ARNSBERG**

le droit d'usage de la marque QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-229-1748_V2

Décision de reconduction n° 4220-229-1748_V2 du 20 juillet 2019. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 3558-229-1748_V2 du 26 novembre 2018

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 30/06/2024. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



EAU POTABLE EAU NON POTABLE CHAUFFAGE BASSE TEMPÉRATURE EAU GLACÉE

Conformité à l'Avis Technique n°14.1/12-1748_V2

NATURE DU SYSTEME : Système Multicouches

- **Raccords à sertir métalliques**
- Caractéristiques dimensionnelles
 - Résistance à la pression

Ce certificat comporte 1 page.
Correspondant :
Philippe PEREIRA
Courriel : philippe.pereira@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 89 61

Pour le CSTB
Pour le Président

Yannick LEMOIGNE