

Certificat

Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux

Evacuation

VALSIR PE

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société VALSIR Spa
Localita Merlaro 2 - IT - 25078 VESTONE (BRESCIA)
Usine IT - 25078 VESTONE (BRESCIA)

le droit d'usage de la marque QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-31-02

Décision de reconduction n° 4269-31-02 du 31 juillet 2019. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 3809-31-02 du 5 décembre 2018

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



COMPATIBILITÉ
TUBES ET
RACCORDS



RÉSISTANCE À
L'OXYDATION



DURABILITÉ



ÉVACUATION
GRAVITAIRE

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Fabrice MIEMOUNITOU

Courriel : arnaud-

fabrice.miemounitou@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 88 70

NATURE DU SYSTEME : Pehd

- Matière:

- Indice de fluidité à chaud matière raccord

- Raccords:

- Caractéristiques dimensionnelles

- Comportement à la chaleur

Pour le CSTB
Pour le Président

Yannick LEMOIGNE

Certificat

 Décision n° 4269-31-02 du 31 juillet 2019
 Page 2/2

Raccords

Type de raccords	DN											
	32 ¹	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
Manchons à souder électrique		x	x	x	x	x	x	x	x			
Manchon à emboîter	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Manchon à emboîter long	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Réduction centrée		x	x	x	x	x	x	x				
Réduction excentrée		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Coude à 90°		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Coude à 88°30	x	x	x	x	x	x	x					
Coude à 45°	x	x	x	x	x	x	x	x				
Coude à segment									x	x	x	x
Embranchement à 45° et à 88°30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Embranchement à 45° et à 88°30 réduit		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Embranchement double à 45° réduit							x					
Embranchement Y			x	x			x					
Embranchement multiple							x	x				
Bride folle en aluminium		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bride pleine en aluminium		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Collet à souder		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ouverture de nettoyage		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1) Le DTU 60.11 "Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales" ne permet pas l'utilisation du DN 32 épaisseur 3 mm pour l'évacuation des appareils sanitaires, le diamètre intérieur minimal exigé étant de 30 mm. Ces tubes ne peuvent être utilisés que pour la réalisation de fourreaux ou pour les réseaux de ventilations secondaires.