

Certificat

Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux Chauffage

SANHA Therm

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 08 - Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **SANHA GmbH & Co. KG**
Im Teelbruch 80 - DE - 45219 ESSEN
Usine **DE - 01909 GROSSHARTHAU/ SCHMIEDEFELD**

le droit d'usage de la marque QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-105-1884_V1

Décision de reconduction n° 4281-105-1884_V1 du 31 juillet 2019. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 3724-105-1884_V1 du 5 décembre 2018

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/07/2025. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



EAU NON POTABLE CHAUFFAGE HAUTE TEMPÉRATURE EAU GLACÉE

Conformité à l'Avis Technique n°14.1/13-1884_V1

NATURE DU SYSTEME : Raccords à sertir en acier carbone

- Caractéristiques dimensionnelles
- Résistance à la pression
- Résistance aux pressions alternées

Ce certificat comporte 1 page.
Correspondant :
Joel QUILLEROU
Courriel : joel.quillerou@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 82 75

Pour le CSTB
Pour le Président

Yannick LEMOIGNE