

Certificat

Profils aluminium à rupture de pont thermique Baies, portes, vérandas et accessoires

Profils aluminium RPT Concepteur : VERANDAS ET ABRIS RENOVAL

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification «Profils aluminium RPT» (QB49) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société EXTRUAL SA

Polig. Indust.Campollano C/A 24 Apdo : 5041 – ES-02007 ALBACETE – Espagne

Usine EXTRUAL SA

Polig. Indust.Campollano C/A 24 Apdo : 5041 – ES-02007 ALBACETE – Espagne

le droit d'usage de la marque QB Profils aluminium RPT pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

PROFILÉS ALUMINIUM RPT



013-537

Décision de reconduction n°1852-013-537 du 20/06/2019.

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°1088-013-537 du 04/06/2018.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES (*)

(*) sous réserve que les traitements de surface soient réalisés conformément aux exigences du présent référentiel

Appréciation de la durabilité des profils aluminium RPT :

> Selon la norme NF EN 14024 :

- Résistance au cisaillement T à l'état neuf,
- Résistance à la traction transversale Q à l'état neuf.

> Avec le cas échéant un niveau plus exigeant que la norme NF EN 14024 :

A l'état brut après conditionnement 200°C pendant 20 minutes ou avec traitement de surface :

- Résistance au cisaillement $T_c^{N_{RT}} \geq 30$ N/mm (profilés de Type A),
- Résistance à la traction transversale $Q_c^{N_{RT}} \geq 50$ N/mm (profilés de Type A).
- Appréciation de la variation de la résistance au cisaillement à l'essai de stabilité à l'exposition à l'humidité pour les profils de Type A concernés.

Ce certificat couvre uniquement les profils aluminium à rupture de pont thermique ; il ne couvre pas les produits utilisant ces profils (pour exemples : fenêtres, vérandas, portes...)

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :
Direction Baies et Vitrages
QB49@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Président

Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat

Décision n°1852-013-537 du 20/06/2019

Nombre total de profilés : 5

Dont profilés type A : 4 profilés type O : 1

RÉFÉRENCES DES PROFILÉS CERTIFIÉS**VERANDA VERAND'ENERGIE-EPINE**

Cette fiche précise les références des profilés aluminium RPT certifiés pour **vérandas** et les coupures thermiques utilisées (systèmes de type **A** et **O** catégorie de température **TC1**). Les indications relatives aux coupures thermiques sont disponibles en pages suites.

Les profilés RPT sont marqués au moins 1 fois par mètre par le marquage suivant :

- Traitement de surface (laquage ou anodisation) réalisé avant sertissage : 013 QB date de sertissage T

Référence profilés RPT	Type	Coupure thermique 1	Coupure thermique 2
RT0147	A	948400	948400
RT0149	A	948400	948400
RT0155	A	948400	948400
RT5533	A	948400	948400
RT0152	O	961759	/

Profilé RPT type O répertorié dans un document d'évaluation de la conception des vérandas à ossature aluminium (VERAND'ENERGIE-EPINE et VERAND'ENERGIE-TUBULAIRE)

Annexe du Certificat

Décision n°1852-013-537 du 20/06/2019

INFORMATIONS SUR LES COUPURES THERMIQUES UTILISÉES

Les coupures thermiques seules ne font pas l'objet de cette marque.

TECHNOFORM

Référence de la coupure thermique et matériau	
948400	Polyamide noir PA66 avec 25% de fibres de verre noir avec cordon thermofusible
961759	Polyamide noir PA66 avec 25% de fibres de verre noir avec cordon thermofusible