Organisme certificateur
Mandaté par AFNOR Certification

Certificat

ROBINETTERIE SANITAIRE

Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification ROBINETTERIE SANITAIRE (NF 077) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **DELABIE S.A.**
18 RUE DU MARECHAL FOCH

FR-80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN

Marque commerciale : **DELABIE**

le droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE SANITAIRE pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 341-M1-20/2 du 11 septembre 2020
Cette décision se substitue à la décision d'admission / de reconduction n° 341-M1-20/1 du 04 février 2020

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE SANITAIRE possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

Ce certificat comporte 3 pages.
Correspondant :
Laurent ROUSSEAU
Tél. : (33) 01 64 68 82 65
Fax : (33) 01 64 68 84 44
Email : laurent.rousseau@cstb.fr

A ce Certificat NF est attaché le classement ECAU : Voir annexe

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

ACCREDITATION N° 5-0010 Scope available on / Portée disponible sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Annexe du Certificat

Décision n° 341-M1-20/2

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 1111 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-04.

CSTB	*Référence commerciale*	*Type app.*	*Raccord*	*Classe Acou.*	*Lap*	*Q Max (l/mn)*	*PV acou.*	*Numéro ACS*	*Classement*	*CERQ. HQE*
Gamme: SECURITHERM										
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150										
P01	H9741	Douche		IB	19	10,8	AC.16.521	16ACCLY536	E0 Ch2 A2 U3	1pt

ROBINETS TEMPORISES

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 816 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-05.

CSTB	*Référence commerciale*	*Type app.*	*Raccord*	*Classe Acou.*	*Lap*	*Q Max (l/mn)*	*PV acou.*	*Numéro ACS*	*Classement*	*CERQ. HQE*
Gamme: –										
MITIGEURS À FERMETURE TEMPORISÉE										
M01	790000	Douche		II	27	11,4	AC.19.524	16ACCLY044		
M02	795000	Lavabo	Flexible	I	11	6,6	AC.19.524	16ACCLY170		
ROBINETS SIMPLES À FERMETURE TEMPORISÉE										
L01	746000	Lavabo		I	7	3,6	AC.19.524	16ACCLY342		
L02	745100	Lavabo		I	8	3,6	AC.20.521	16ACCLY342		

MITIGEURS MECANIQUES

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 817 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-03.

CSTB	*Référence commerciale*	*Type app.*	*Raccord*	*Classe Acou.*	*Lap*	*Q Max (l/mn)*	*PV acou.*	*Numéro ACS*	*Classement*	*CERQ. HQE*
Gamme: 2200										
MITIGEURS ENTRAXE 150										
F02	2239	Douche		I	16	9,6	AC.16.604	17ACCLY022	E0 Ch2 A2 U3	
MITIGEURS MONOTROU										
G02	2220	Lavabo		I	13	6	AC.16.604	16ACCLY788	E00 Ch2 A3 U3	1pt
G02	2221	Lavabo		I	13	6	AC.16.604	16ACCLY788	E00 Ch2 A3 U3	1pt
G03	2210	Evier		II*	30	9,6	AC.19.524	16ACCLY788	E0 C1 A1 U3	
Gamme: 2500										
MITIGEURS ENTRAXE 150										
F06	2539	Douche		IIA	27	10,6	AC.18.614	17ACCLY022	E0 Ch2 A1 U3	
MITIGEURS MONOTROU										
G05	2520	Lavabo		I	13	6	AC.16.604	16ACCLY788	E00 Ch2 A3 U3	1pt
G05	2521	Lavabo		I	13	6	AC.16.604	16ACCLY788	E00 Ch2 A3 U3	1pt
G06B	2522	Lavabo		I	13	6	AC.16.604	16ACCLY788	E00 Ch2 A3 U3	1pt
G06A	2510	Evier		II*	30	9,6	AC.19.524	16ACCLY788	E0 C1 A1 U3	

Annexe du Certificat

Décision n° 341-M1-20/2

ROBINETTERIE MITIGEUR THERMOSTATIQUE POUR LE MEDICAL
Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 1111. et dans les documents techniques DT077-01, DT077-04 et DT077-15.

CSTB	*Référence commerciale*	*Type app.*	*Raccord*	*Classe Acou.*	*Lap*	*Q Max (l/mn)*	*PV acou.*	*Numéro ACS*	*Classement*	*CERQ. HQE*
Gamme: Hopitaux										
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150										
PH01	H9769	Douche		I*	17	11	AC.20.521	16ACCLY536	E0 Ch2 A2 U3	

ROBINETTERIE A OUVERTURE ET FERMETURE ELECTRONIQUE POUR LE MEDICAL
Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 15091. et dans les documents techniques DT077-01, DT077-13 et DT077-15.

CSTB	*Référence commerciale*	*Type app.*	*Type Alim.*	*Raccord*	*Classe Acou.*	*Lap*	*Q Max (l/mn)*	*PV acou.*	*Numéro ACS*	*Classement*	*CERQ. HQE*
Gamme: Hopitaux											
MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE											
OH02A	494000	Lavabo	Pile	Flexible	I*	14	3	AC.18.528	16ACCLY627	E00 Ch2 A3 U3	
OH02A	494000LH	Lavabo	Pile	Flexible	I*	14	3	AC.18.528	16ACCLY627	E00 Ch2 A3 U3	
OH02A	494006	Lavabo	Pile	Flexible	I*	14	3	AC.18.528	16ACCLY627	E00 Ch2 A3 U3	
OH02A	494006LH	Lavabo	Pile	Flexible	I*	14	3	AC.18.528	16ACCLY627	E00 Ch2 A3 U3	
OH02B	495253	Lavabo	Pile	Flexible	I*	14	3	AC.18.528	16ACCLY627	E00 Ch2 A3 U3	
OH02B	495257	Lavabo	Pile	Flexible	I*	14	3	AC.18.528	16ACCLY627	E00 Ch2 A3 U3	
OH01	20164T1	Evier	Pile	Flexible	I*	14	6	AC.18.528	16ACCLY627	E00 Ch2 A3 U3	
OH01	20464T1	Evier	Pile	Flexible	I*	14	6	AC.18.528	16ACCLY627	E00 Ch2 A3 U3	

ROBINETTERIE MITIGEUR MECANIQUE POUR LE MEDICAL
Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 817. et dans les documents techniques DT077-01, DT077-03 et DT077-15.

CSTB	*Référence commerciale*	*Type app.*	*Raccord*	*Classe Acou.*	*Lap*	*Q Max (l/mn)*	*PV acou.*	*Numéro ACS*	*Classement*	*CERQ. HQE*
Gamme: Hopitaux										
MITIGEURS MONOTROU										
GH01	2564T1	Lavabo	Flexible	I	16	6	AC.18.614	16ACCLY788	E00 Ch2 A2 U3	1pt
GH02	2565T1	Lavabo	Flexible	I	16	6	AC.18.614	16ACCLY788	E00 Ch2 A2 U3	1pt
GH03	2621	Lavabo	Flexible	I	12	6	AC.20.521	17ACCLY050	E00 Ch2 A3 U3	1pt
GH03	2620	Lavabo	Flexible	I	12	6	AC.20.521	17ACCLY050	E00 Ch2 A3 U3	1pt