

# Certificat

## Flexibles de raccordement

## Flexibles de raccordement souples

## GEB-LUX-RFB-HOSE

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 10 - Flexibles de raccordement en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **GEBERIT International AG**  
**Schachenstrasse 77 - CH - 8645 JONA**  
**Usine** **IT - 25018 MONTICHIARI**

le droit d'usage de la marque QB 10 Flexibles de raccordement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-36-2125\_V2-E1

### Décision d'admission n° 647-36-2125\_V2-E1 du 17 mars 2021.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/08/2027.  
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



EAU POTABLE



DURABILITÉ

### Conformité à l'Avis Technique n°14.1/15-2125\_V2-E1

- Caractéristiques mécaniques des produits finis :
  - Pression statique à 90°C à 3 fois la pression de service
  - Résistance aux pressions cycliques, 200 cycles à 5/50 bars à 90°C
  - Résistance aux pressions cycliques, 25000 cycles à 5/30 bar à 90°
  - Résistance à la corrosion
- Caractéristiques physiques et physico-chimiques du matériau de synthèse :
  - Dureté
- Composition chimique des raccords :
  - Analyse de la composition des raccords métalliques par spectrométrie d'émission optique à étincelles

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant :

Carine JOSSE

Courriel : [carine.josse@cstb.fr](mailto:carine.josse@cstb.fr)

Tél. : 01 61 44 81 71

Pour le CSTB  
Pour le Président

Edwige PARISEL