

Certificat

Flexibles de raccordement

Flexibles de raccordement souples

Flexibles INTERPLAST 02

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 10 - Flexibles de raccordement en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **FITT MC SAM**
17 Avenue Albert II - MC - 98000 MONACO

Usine **CN - 317 608 YUHUAN - ZHEJIANG**

le droit d'usage de la marque QB 10 Flexibles de raccordement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-37-2169_V4-E3

Décision d'admission n° 648-37-2169_V4-E3 du 17 mars 2021.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/05/2023.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



EAU POTABLE



DURABILITÉ

Conformité à l'Avis Technique n°14.1/16-2169_V4-E3

- Caractéristiques physiques et physico-chimiques de l'élastomère:
 - Dureté
 - Déformation rémanente après compression
 - Variations de dureté et des caractéristiques en traction après vieillissement
 - Résistance à la rupture
 - Allongement à la rupture
- Caractéristiques mécaniques des produits finis:
 - Pression statique à 90°C à 3 fois la pression de service
 - Résistance aux pression cycliques à 5/50 bars à 90°C

Ce certificat comporte 1 page.
Correspondant :
Carine JOSSE
Courriel : carine.josse@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 71

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL