

Certificat

Murs en maçonnerie et éléments connexes

Blocs de coffrage

ECLAIR 1

Le CSTB atteste que le procédé ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 07 « Murs en maçonnerie et éléments connexes » en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société POINT P SAINTE SEVE BLOC BETON
ZA de Penprat - 29600 SAINTE SEVE - France

Usine 29600 SAINTE SEVE - France

le droit d'usage de la marque QB 07 « Eléments spéciaux pour maçonnerie » pour le procédé objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



272-582

Décision de reconduction 07-454-272-582 du 12/05/2022

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°07-453-272-582 du 26/03/2020

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon le Document Technique d'Application n°16/16-733_V1

DIMENSIONNEL (Annexe 1) :

Tolérances dimensionnelles

MECANIQUE (Annexe 2) :

Résistance en compression du bloc de coffrage

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Contacts-QB07@cstb.fr

Tél : 01 64 68 83 78

Par délégation
du Président

Florian RASSE

Annexe 1 du Certificat : DIMENSIONNEL
Décision n° 07-454-272-582 du 12 mai 2022

I.1 - Caractéristiques certifiées

DIMENSIONNEL	ECLAIR 1
Précision sur la hauteur	± 1,5 mm
Hauteur sur muret de 5 rangs constitué de 3 ou 2 blocs	Côte extrêmes mesurées aux 4 angles ≤ 5 mm
Catégorie de tolérance dimensionnelle :	D3

Annexe 2 du Certificat : MÉCANIQUE
Décision n°07-454-272-582 du 12 mai 2022

II.1 - Caractéristiques certifiées

MÉCANIQUE	ECLAIR 1
Résistance en compression du bloc de coffrage	16 MPa