

Certificat

Systèmes de revêtements de sol stratifiés

LOCFLOOR BASIC

sous-couche(s) associée(s) : UNISOUND / BASIC PLUS

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « Systèmes de revêtements de sol stratifiés » (QB 26) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **UNILIN FLOORING**
Ooigemstraat, 3
BE - 8710 WIELSBEKE (BE)

Usine **Wielsbeke (BE)**

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC – « Systèmes de revêtements de sol stratifiés », pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'admission n° ST 22-053 du 19/12/2022

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13329 :

Résistance à l'abrasion (Classe d'abrasion)	AC4
Résistance aux chocs : petite bille	≥ 10 N
Effet d'un pied de meuble	Aucun dommage visible avec le pied de type 0.
Gonflement en épaisseur	≤ 18 %

> Autres caractéristiques :

Résistance aux chocs : grande bille	≥ 800 mm
Effet d'une chaise à roulettes	Aucun changement d'aspect ni aucun dommage avec la roue de type H telle que définie dans la norme NF EN 12529.

A ce certificat QB est attaché le classement UPEC suivant :

U2S P2 E1 C2

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité.

Correspondant :
Franck MAZAUD
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 83 96

Par délégalion
du Président



Florian RASSE

Valide uniquement en pose flottante conformément au Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahier 3642), sur sous-couche(s) associée(s) décrite(s) en page 2.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Annexe du Certificat
Décision n°ST 22-053 du 19/12/2022Fiche descriptive du produit déclarée par le fabricant
(caractéristiques non certifiées)

LOCFLOOR BASIC

> Caractéristiques descriptives des lames :

Type	DPL
Épaisseur de l'élément	7 mm
Longueur du parement	1261 mm
Largeur du parement	192 mm
Nature des bords	Droits
État de surface	Variée
Masse surfacique totale	6300 g/m ²
Masse volumique	≥ 900 kg/m ³
Résistance aux tâches	5 (groupes 1 & 2) & 4 (groupe 3)
Résistance à la rayure (EN 438)	≥ 3,6 N

> Caractéristiques de la (des) sous-couche(s) associée(s) :

Dénomination commerciale	UNISOUND
Fabricant/Distributeur	UNILIN
Nature	Mousse PE réticulé, film pare-vapeur
Épaisseur	2 mm
Masse volumique	≥ 160 kg/m ³
Contrainte à la compression CS	70 kPa

Dénomination commerciale	BASIC PLUS
Fabricant/Distributeur	UNILIN
Nature	Mousse PE réticulé, film pare-vapeur
Épaisseur	2 mm
Masse volumique	≥ 80 kg/m ³
Contrainte à la compression CS	27 kPa

> Décors et coloris

- LCF00251 Chêne Authentique Cendré
- LCF00254 Chêne Classique Blanchi
- LCF00259 Chêne Montana Naturel
- LCF00273 Chêne Vieilli Gris Foncé Brossé
- LCF00281 Chêne Authentique Naturel
- LCF00335 Chêne Eclair Beige

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS