Organisme certificateur
Mandaté par AFNOR Certification

Certificat

Tubes et raccords en pvc non plastifie rigide
Tubes Pression Orienté Biaxial
(DT 055-05)

SUPERTUBO

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Tubes et raccords en pvc non plastifie rigide en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **SERI PLAST S.R.L.**
Strada Provenciale per Gioia - Centro Aziendale Quercete - IT - 81016 SAN PETITO SANNITICO (CE)

Usine **IT - 06024 GUBBIO (PG)**

le droit d'usage de la marque NF055 Tubes et raccords en pvc non plastifie rigide pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

52-2

Décision de reconduction n° 52-2-P-BO-02 du 30 novembre 2023. Cette décision se substitue à la décision d'admission n° 52-2-P-BO-01 du 22 février 2021

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Norme applicable : **NF EN 17176**

Caractéristique de Durabilité
- Coéfficient d'orientation axiale et tangentielle
- La durée de vie conventionnelle est de 50 ans en pose non enterrée et 100 ans en pose enterrée.
- Masse Volumique
- Résistance à la traction

Caractéristique de mise en œuvre
- Compatibilité Tubes PVC BO - accesoires fonte
- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)
- Résistance aux chocs
- Rigidité annulaire

Caractéristique de Fonctionnalité
- Etanchéité à la pression des assemblages
- Résistance à la pression

Ce certificat comporte 2 pages.
Correspondant :
Fabrice MIEMOUNITOU
Courriel : arnaud-fabrice.miemounitou@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 70

Par délégation
du Président

Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Certificat

Décision de reconduction n° 52-2-P-BO-02 du 30 novembre 2023

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : SUPERTUBO

Diamètre extérieur nominal (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Pression nominale (bar)	Type d'assemblage (*)
110	2,7	16	J
140	3,5	16	J
160	4,0	16	J
200	4,9	16	J
250	6,2	16	J

(*) J = bague d'étanchéité

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES