

Certificat

Flexibles de raccordement

Flexibles de raccordement souples

TAQ PEX - TAQ PEX ACB

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 10 - Flexibles de raccordement en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société TUCAI S.A.
Usine POLIGONO INDUSTRIAL SANTIGA - C LLOBATERAS 10 / 12 - ES - 08210 BARBERA DEL VALLES (BARCELONA)
CN - 315450 YUYAO ZHEJIANG PROVINCE

le droit d'usage de la marque QB 10 Flexibles de raccordement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-24-1800_V4

Décision de reconduction n° 611-24-1800_V4 du 15 juin 2023. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 589-24-1800_V3 du 12 décembre 2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 30/11/2024. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



EAU POTABLE



DURABILITÉ

Conformité à l'Avis Technique n°14.1/12-1800_V4

- Caractéristiques mécaniques des produits finis:

- Résistance aux pressions cycliques à 5/50 bars à 90°C
- Résistance à la pression à 90°C, à 3 fois la pression de service
- Résistance à la corrosion
- Endurance aux pressions cycliques

- Caractéristique du tuyau en PE-X:

- Taux de gel

- Composition chimique des raccords:

- Analyse de la composition des raccords métalliques par spectrométrie d'émission optique à étincelles

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant :

Carine JOSSE

Courriel : carine.josse@cstb.fr

Tél. : 01 61 44 81 71

Par délégation
du Président

Florian RASSE