

Certificat

Flexibles de raccordement

Flexibles de raccordement souples

Luxor PEX

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 10 - Flexibles de raccordement en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société LUXOR SPa
Via Zanardelli 88 - IT - 25013 CARPENEDOLO
Usine IT - 25018 MONTICHIARI

le droit d'usage de la marque QB 10 Flexibles de raccordement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-36-2167_V2

Décision de reconduction n° 715-36-2167_V2 du 1 août 2023. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 548-36-2167_V1 du 20 juillet 2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 30/04/2030. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



EAU POTABLE



DURABILITÉ

Conformité à l'Avis Technique n°14.1/16-2167_V2

- Caractéristiques mécaniques des produits finis:

- Résistance aux pressions cycliques à 5/50 bars à 90°C
- Résistance à la pression statique à 90°C à 3 fois la pression de service
- Résistance à la corrosion
- Endurance aux pressions cycliques

- Caractéristique du tuyau en PE-X:

- Taux de gel

- Composition chimique des raccords:

- Analyse de la composition des raccords métalliques par spectrométrie d'émission optique à étincelles

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant :

Carine JOSSE

Courriel : carine.josse@cstb.fr

Tél. : 01 61 44 81 71

Pour le CSTB
Pour le Président

Nicolas RUAUX