

Certificat

Flexibles de raccordement

Flexibles de raccordement souples

RIFLEX TR

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 10 - Flexibles de raccordement en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société	RIFLEX GmbH Schlauchproduktion - Gewerbering 12 DE - 14656 BRIESELANG
Usine	DE - 14656 BRIESELANG

le droit d'usage de la marque QB 10 Flexibles de raccordement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-45-2276_V2

Décision de reconduction n° 718-45-2276_V2 du 1 août 2023. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 578-45-2276_V1 du 9 septembre 2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/07/2030. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



EAU POTABLE



DURABILITÉ

Conformité à l'Avis Technique n°14.1/18-2276_V2 et conformité à la norme NF EN 13618.

- Caractéristiques mécaniques des produits finis:

- Résistance aux pressions cycliques à 5/50 bars à 90°C
- Résistance à la pression statique à 90°C à 3 fois la pression de service
- Endurance aux pressions cycliques
- Résistance à la corrosion

- Caractéristiques du tuyau en PE-HD:

- Temps d'induction à l'oxydation (TIO)

- Composition chimique des raccords:

- Analyse de la composition des raccords métalliques par spectrométrie d'émission optique à étincelles

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant :

Carine JOSSE

Courriel : carine.josse@cstb.fr

Tél. : 01 61 44 81 71

Pour le CSTB
Pour le Président



Nicolas RUAUX