

Certificat

Revêtements de sol résilients

LINOLEUM SILENCIO XF2

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « Revêtements de sol résilients » (QB 30) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **TARKETT France**
1 Terrasse Bellini – Tour Initiale
TSA 94200
FR - 92919 Paris La Défense Cedex
Usine **IT - NARNI**

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC – « Revêtements de sol résilients », pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'admission n° 366-002.1_00/21 du 26 avril 2023

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 686 - Linoléum uni et décoratif sur sous-couche de mousse :

Largeur des rouleaux (mm)	2000 (-0)
Épaisseur totale (mm)	3,80 (± 0,20)
Couche de surface	Mono
Masse surfacique totale (g/m ²)	3350 (± 10%)

> Performances acoustiques (NF EN ISO 717/2 et NF S 31-074) :

Efficacité acoustique au bruit de choc : 19 dB

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant :
Franck MAZAUD
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 83 96

A ce certificat QB est attaché le classement UPEC suivant :

Nature du support	Pose lés	Classement			
		U	P	E	C
Chape ciment ou béton	c/d	4	3	2	2
Bois ou à base de bois	c/d	4	3	1/2	2

a = joints vifs

c = joints soudés à chaud

d = c + étanchéité en rives

Par déléation
du Président

Florian RASSE

Certificate

Resilient floor coverings

LINOLEUM SILENCIO XF2

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system "Resilient floor coverings" (QB 30) in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants:

The Company **TARKETT France**
1 Terrasse Bellini – Tour Initiale
TSA 94200
FR - 92919 Paris La Défense Cedex
Plant **IT - NARNI**

the right to use the QB mark associated with UPEC classification – "Resilient floor coverings", for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the general requirements of the QB mark and the above-mentioned reference system.



Admission decision n° 366-002.1_00/21, on April 26th 2023

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid.
This valid certificate may be watched on the following web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

> As per Standard NF EN 686 - Plain and decorative linoleum on a foam backing:

Roll width (mm)	2000 (-0)
Total thickness (mm)	3,80 (± 0,20)
Linoleum thickness (mm)	Mono
Total mass per unit area (g/m ²)	3350 (± 10%)

> Acoustic performances (NF EN ISO 717/2 and NF S 31-074):

Impact sound insulation:	19 dB
--------------------------	-------

This certificate comprises 1 page.

Contact:
Franck MAZAUD
Email: franck.mazaud@castb.fr
Phone: 01 64 68 83 96

The following classification UPEC is associated with this QB Certificate:

Subfloor type	Roll installation	Classification			
		U	P	E	C
Cement or concrete	c/d	4	3	2	2
Wood or wooden	c/d	4	3	1/2	2

a = un-welded joints
c = hot welded joints

d = c + watertight edges

For CSTB
On behalf of the President

Florian RASSE

**CONFORMITE AUX NORMES EUROPEENNES
CONFORMITY TO EUROPEAN STANDARDS
KONFORMITÄT MIT EUROPÄISCHEN NORMEN**

**REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS
RESILIENT FLOOR COVERINGS
ELASTISCHE BODENBELÄGE**

Annexe au certificat / Annex to certificate / Anlage zum Zertifikat n° 366-002.1_00/21

Admission / Issue / Erteilung : 26 avril 2023

Le revêtement LINOLEUM SILENCIO XF2 fabriqué par la société TARKETT France dans son usine de NARNI répond aux spécifications de la norme NF EN 686 pour la classe 33.

Il bénéficie du droit d'usage de la marque QB - Revêtements de sol résilients, associée à la marque UPEC, sous le certificat n° 366-002.1_00/21 du 26 avril 2023.

Les conditions d'attribution de ce certificat permettent d'attester que le classement 33 selon la norme NF EN 686 ont été vérifiés dans le cadre d'une certification par tierce partie.

Le présent document ne peut être utilisé qu'accompagné du certificat référencé ci-dessus.

The LINOLEUM SILENCIO XF2 floor covering manufactured by TARKETT France at its factory in NARNI satisfies the specifications of the EN 686 standard for class 33.

This product is authorised to use the QB mark - Revêtements de sol résilients (Resilient Floor Coverings) with the UPEC mark, in accordance with certificate 366-002.1_00/21 of April 26th 2023.

In accordance with the conditions of delivery of this certificate, it is certified that classification 33 in conformity with EN 686 standard have been verified within the framework of certification by a third party.

This document can only be used in conjunction with the above mentioned certificate.

Der von der Firma TARKETT France im Werk von NARNI hergestellte LINOLEUM SILENCIO XF2 Bodenbelag entspricht den Spezifikationen der Norm EN 686 für die Klasse 33.

Dieses Produkt ist berechtigt, das Qualitätszeichen QB - Revêtements de sol résilients' (Elastische Bodenbeläge) zu führen, in Verbindung mit dem Zeichen UPEC sowie dem Zertifikat Nr. 366-002.1_00/21 vom April 26th 2023.

Die Bedingungen, unter denen dieses Zertifikat vergeben wird, stellen sicher, dass die Klassifizierung 33 entsprechend der Norm EN 686 im Rahmen einer Zertifizierung durch eine unabhängige qualifizierte Stelle überprüft wurden.

Das vorliegende Dokument kann nur in Verbindung mit dem oben genannten Zertifikat verwendet werden.