

Certificat

Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches

Murs composites avec isolant

Inov'Mur (i)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **JOUSSELIN**

Rue d'Anjou

49420 CHAZÉ - HENRY

France

Usine JOUSSELIN - 49420 CHAZÉ - HENRY - FRANCE

le droit d'usage de la marque NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 02-0001-278-942 du 05 juin 2017

Décision de reconduction n°02-0006-278-942 du 25 novembre 2023

Cette décision se substitue à la décision n°02-0005-278-942 du 12 avril 2021

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 14992:

-Durabilité : classe d'exposition

> Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 14992:

- Résistance garantie à la compression du béton f_{ck} en MPa
- Épaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs
- Ancrage des dispositifs de liaison (connecteurs, suspentes)

> Autres caractéristiques :

Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n° 3.2/16-884_V4

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Contacts-NF548@cstb.fr

01 64 68 83 38

Par délégation
du Président



Florian RASSE

Annexe 1 du Certificat

Décision n°02-0006-278-942 du 25 novembre 2023

Tableau des murs composites avec isolant certifiés

Dénomination commerciale	Epaisseur des parois en mm		f _{ck} (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton
	Intérieure	Extérieure		
Inov'Mur (i)	≥ 60	≥ 70	B1 : C40/50	XC1 à XC4 – XF1 - XD1
Inov'Mur (i)	≥ 60	≥ 70	B2 : C40/50	XC1 à XC4 – XF1 - XD1
Inov'Mur (i)	≥ 60	≥ 70	B3 : C40/50	XC1 à XC4 – XF1 - XD1
Inov'Mur (i)	≥ 60	≥ 70	B4 : C40/50	XC1 à XC4 – XF1 - XD1
Inov'Mur (i)	≥ 60	≥ 70	B5 : C40/50	XC1 à XC4 – XF1 - XD1