

Certificat

Flexibles de raccordement

Flexibles de raccordement souples

F15 S/S FLEXIBLE HOSES (DN 8 - DN 10 - DN 13 - DN 15)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 10 - Flexibles de raccordement en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société TAIZHOU YAoyao METAL HOSE CO., LTD
Qinggang Industrial Zone - CN - 317 606 YUHUAN ZHEJIANG
Usine CN - 317 606 YUHUAN ZHEJIANG

le droit d'usage de la marque QB 10 Flexibles de raccordement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-43-2274_V4

Décision de reconduction n° 747-43-2274_V4 du 5 avril 2024. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 697-43-2274_V3 du 1 mars 2023

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/01/2030. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



EAU POTABLE



DURABILITÉ

Conformité à la norme NF EN 13618

Conformité à l'Avis Technique n°14.1/18-2274_V4

- Caractéristiques du tuyau en EPDM:

- Analyse Thermogravimétrique (ATG)

- Caractéristiques physiques et physico-chimiques de l'élastomère:

- Dureté
- Variations de volume
- Déformation rémanente après compression
- Caractéristiques en traction à l'état neuf et après vieillissement (de la contrainte à la rupture et de l'allongement à la rupture)

- Composition chimique des raccords:

- Analyse de la composition des raccords métalliques par spectrométrie d'émission optique à étincelles

- Caractéristiques mécaniques des produits finis:

- Résistance à la pression statique à 90°C à 3 fois la pression de service
- Résistance aux pressions cycliques, 200 cycles à 5/50 bars à 90°C

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant :

Carine JOSSE

Courriel : carine.josse@cstb.fr

Tél. : 01 61 44 81 71

Par délégation
du Président

Florian RASSE